

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022


A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1 - No termo de referência, item 1, existe a passagem "TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE)", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento bivolt. Visando maior competitividade e consequentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada Bi Volt e Saída 115V?

2 - Referente a passagem "AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W", observamos que a potência informada de uma fonte de computador de 240Watt, porém sabemos que o consumo real é sempre de menor valor, por volta de 50%, pois dependerá de seu processamento. Assim, considerando um processamento com desempenho para atividades administrativas, este consumo é menor. Podemos atender 15 minutos considerando 58% do valor de 240Watt?

Piraquara, 14 de Abril de 2022



Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br



